

BETRIEBSANWEISUNG	Gültig ab: 01.10.2014
	Version 03 vom 01.10.2014
TB 101	

Titel: Krisenvorsorge Gas Creos

Zweck: Den Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) obliegt gemäß § 16 EnWG die Systemverantwortung für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems in ihrem jeweiligen Netz. Damit hat der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen geschaffen, die die FNB berechtigen und verpflichten, bei Gefährdungen oder Störungen der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems Maßnahmen zu ergreifen, die dazu dienen, die Störungen oder Gefährdungen zu beseitigen.

Gleiches gilt für alle Verteilernetzbetreiber (VNB) gemäß § 16a EnWG, soweit sie für die Sicherheit oder Zuverlässigkeit der Gasversorgung in ihrem jeweiligen Netz verantwortlich sind. So also auch für die Creos Deutschland GmbH.

Der Leitfaden Krisenvorsorge Gas des BDEW vom 30. Juni 2014 beschreibt prozessuale Abläufe (v. a. zwischen Netzbetreibern; z. B. FNB; VNB; nNB) und die damit verbundenen Informationspflichten sowie Kommunikationswege für eine koordinierte Umsetzung von Maßnahmen nach § 16 und § 16 a EnWG konkreter.

Die TB 101 (Krisenvorsorge Gas Creos) regelt darauf basierend die Prozesse innerhalb der Creos Deutschland GmbH, die sowohl die Informationspflichten als auch die Kommunikationswege zu vorgelagerten und nachgelagerten Netzbetreibern und zusätzlich zu den Letztverbrauchern, Transportkunden, Speicherbetreibern und regionalen Behörden für eine koordinierte Umsetzung der Maßnahmen sicherstellen.

Geltungsbereich:

Die Betriebsanweisung TB 101 gilt für die Creos Deutschland GmbH.

	erstellt:	freigegeben:
Datum, Name	Neudeck, 01.10.2014	Müller, 01.10.2014
	geprüft:	
Datum, Name	01.10.2014, Zenner	01.10.2014, Neudeck

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel	3
2	Krisenstab	3
3	Kapazitätseinschränkungen	3
4	Entscheidungsrahmen	3
5	Maßnahmenstufen	4
6.1	Ankündigung von Maßnahmen (Formular B, B.LV, B.TK) bzw. Rückmeldung des Speicherbetreibers (Formular D)	4
6.2	Aufforderung gemäß § 16 Abs. 1 EnWG, Formular E, E.LV, E.TK	5
6.3	Aufforderung gemäß § 16 Abs. 2 EnWG (Formular H, H.LV, H.TK und I)	5
6.4	Aufhebung von Maßnahmen (Formular L)	7
6.5	Aufhebung der Ankündigung von Maßnahmen (Formular P)	7
	Formular B	8
	Formular B.LV	9
	Formular B.TK	10
	Formular D (Rückmeldung Speicherbetreiber)	11
	Formular E	12
	Formular E.LV	13
	Formular E.TK	14
	Formular H	15
	Formular H.LV	16
	Formular H.TK	17
	Formular I (Aufforderung Speicher)	18
	Formular K	19
	Formular L	20
	Formular P	21
7	Zeitgleiche Information über Maßnahmen per E-Mail und Fax	22
8	Information über Maßnahmen per Tel.	22