

Creos Deutschland GmbH 2023

Verordnung	EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 7
------------	----------------------------------

Die nachfolgende Übersicht zeigt Höhe und Beschaffungskosten unserer Durchschnittsverlustenergie 2023.

Netz- bzw. Umspannebene	Durchschnittsverluste je Spannungsebene [%]	Netzverluste je Spannungsebene [kWh]	Ø Beschaffungskosten [ct/kWh]
Hochspannung	0,66%	4.626.061	
Hoch-/Mittelspannung	0,51%	1.008.282	
Mittelspannung	1,25%	3.941.935	
Mittel-/Niederspannung	2,40%	209.243	
Niederspannung	2,40%	62.681	